

令和7年4月17日

質 疑 ・ 回 答 書

件名	湖北地区公民館給排水設備等更新工事	発注番号	2 5 2 0 0
		発注課名	生涯学習課
質 疑		回 答	
1 M-06 衛生器具表 1 階 機械室に万能ホーム水栓×1 個とありますが M-14 詳細図では機械室ではなく消火ポンプ室に水栓がございます。消火ポンプ室と読み替えて宜しいでしょうか。		1 機械室は誤記となります。正しくは消火ポンプ室となります。	
2 M-06 屋内給水・屋外給水・屋内消火栓(屋外)配管架台がございますがそれぞれの寸法が不明です。ご指示下さい。		2 配管 1 本の場合 W 2 5 0 × H 3 5 0、配管 2 本の場合 W 4 0 0 × H 3 5 0 程度にて想定しています。	